

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Курагинскому району

УНД и ПР Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

662910, пгт. Курагино, ул. Комсомольская, 115, тел. 8(39136) 2-41-99 (ogps20gpn@mchskrsk.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

пгт. Курагино
(место составления акта)

“ 12 ” марта 20 18 г.
(дата составления акта)
11.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 15

По адресу/адресам: 662910, Россия, Красноярский край, Курагинский район, п. Курагино ул.
Новостройка, д. 1

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении мероприятия по надзору от 26 февраля 2018 г. №15
подписанного главным государственным инспектором Курагинского района по пожарному
надзору Дунаевым Д.Х.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Курагинский
детский сад №8 "Лесная сказка"

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 05 ” марта 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 120
“ 12 ” марта 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 60

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня\180 минут

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: УНД и ПР по Курагинскому району УНД и ПР Главного управления

МЧС России по Красноярскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

26.02.2018г. в 10ч.00мин. заведующая МБДОУ Курагинский детский сад №8 "Лесная сказка"

Моисеенко Любовь Ивановна

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: заместитель главного государственного инспектора
Курагинского района по пожарному надзору Закурдаев Сергей Валерьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии),
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая МБДОУ Курагинский детский сад №8 "Лесная сказка" Моисеенко Любовь Ивановна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

✓ МТ

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
заведующая МБДОУ Курагинский детский сад №8 "Лесная сказка" Моисеенко Любовь Ивановна
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"12" 03 20 18 г.

МТ

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Приложение к акту проверки органом
государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального
предпринимателя №15 от 12.03.2018года.

МБДОУ Курагинский детский сад №8 "Лесная сказка" расположен в двухэтажном здании второй степени огнестойкости по адресу: п. Курагино ул. Новостройк,1. Класс функциональной пожарной опасности Ф1.1. Крыша металлическая по деревянной обрешетке. Деревянные конструкции чердачного помещения обработаны огнезащитным составом. Руководителем проводится проверка качества огнезащитной обработки (протокол испытаний качества огнезащиты от 03.08.2017 №172-17/ППЗ-03). Из помещений первого этажа имеется 8 рассредоточенных эвакуационных выхода ведущих непосредственно наружу. Со второго этажа эвакуация осуществляется по внутренней лестничной клетке в коридор первого этажа, а также по двум наружным металлическим лестницам (акт эксплуатационных испытаний от 08.08.2017г.) На этажах на видных местах размещены планы(схемы) эвакуации людей при пожаре. Руководитель организывает проведение практических тренировок по отработке действий в случае пожара. Приказом руководителя от 09.01.2018 №5 запланирована практическая отработка плана эвакуации на апрель 2018 года.

Для целей пожаротушения, в радиусе 200 метров от детского сада, на улице Новостройка имеется пожарный гидрант, подъездные пути очищены от снега.

Приказом руководителя, на объекте установлен противопожарный режим и назначены ответственные за пожарную безопасность. Руководитель объекта прошел обязательное обучение в объеме пожарно-технического минимума (удостоверение №ПТМ/17-920-04 от 07.12.2017г.). Разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности, а также программы первичного и вводного противопожарного инструктажа. Программы инструктажей согласованы с территориальным органом пожарного надзора. С работниками проводятся противопожарные инструктажи под роспись в журнале установленной формы.

Здание детского сада оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Система пожарной сигнализации обеспечивает дублирование сигналов о возникновении пожара на дульт подразделения пожарной охраны (ПСЧ-56 п.Курагино). На объекте хранится исполнительная документация на АПС и СОУЭ. Имеются договора на техническое обслуживание систем пожарной автоматики. Руководитель организует проведение проверок работоспособности систем пожарной автоматики с оформлением актов проверок (акт проверки работоспособности от 21.02.2018года).

Помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения(огнетушителями) согласно норм положенности. Огнетушители имеют порядковые номера и паспорта. Учет наличия и технического состояния которых ведется в специальном журнале. Огнетушители проходят ежеквартальное и ежегодное техническое обслуживание.

Заместитель главного государственного инспектора
Курагинского района по пожарному надзору



С.В.Закурдаев